

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Юсьвинский детский сад «Золотой петушок»
619170, Российская Федерация, Пермский край,
Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Пушкина, 27А
E-mail: z.petushok-uswa@mail.ru
ИНН/КПП 5981006708/598101001
ОГРН 1165958095599
№ 70 от 30.04.2020

Федеральная служба по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор)
Западно-Уральское Управление

Информация на предписание
от 14.02.2020 г № 08-103-02

МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» сообщает, что мероприятия, требуемые предписанием, выполнены:

1. Перечень необходимых инструкций, схем, и эксплуатационных документов утвержден Приказом от 27.04.2020 № 132-ОД, в соответствии с требованиями **П.п.2.8.2., 2.8.9. ПТЭТЭУ.**
2. Очередная проверка знаний ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, была запланирована на апрель 2020 г в соответствии с требованиями **п.2.3.15. ПТЭТЭУ.** В связи с пандемией кароновирусной инфекции COVID 19, очередная проверка знаний была отложена.
3. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок утверждены приказом от 23.04.2020 г. № 127-ОД, в соответствии с требованиями **П.2.8.5.-2.8.7. ПТЭТЭУ.**
4. Книга учета тепловых энергоустановок организации, заполняется в полном объеме в соответствии с требованиями **П.1.5. ПТЭТЭУ.**
5. Эксплуатационная схема котельной, схема тепловой сети утверждены приказом от 23.04.2020 № 128-ОД, в соответствии с требованиями пункта **2.8.3., 6.2.5. ПТЭТЭУ.**
6. Паспорта водогрейных котлов заполняются в соответствии с требованиями **П.2.2.5., 2.6.3., 2.7.14. ПТЭТЭУ.**
7. Режимно-наладочные испытания котлов будет проводиться в июне 2020 г, во время закрытия детского сада на ремонт в соответствии с требованиями **п.5.3.7. ПТЭТЭУ.**
8. Ремонт водоподготовительной установки будет проводиться в июне 2020 г, во время закрытия детского сада на ремонт в соответствии с требованиями с **п.12.6. ПТЭТЭУ.**
9. Режимная карта водоподготовительной установки будет составлена после ремонта водоподготовительной установки в соответствии с требованиями **п.12.9.-12.11., 12.18. ПТЭТЭУ.**
10. Инструментальная проверка заземляющего контура дымовой трубы проведена в соответствии с требованиями **п.3.3.14. ПТЭТЭУ.**
11. Паспорт на наружные тепловые сети составлен и утвержден приказом от 23.04.2020 № 130-ОД в соответствии с требованиями **п.6.2.33. ПТЭТЭУ.**

12. Оознавательный знак на вводе заземляющего проводника в здании котельной установлен, в соответствии с требованиями П.2.7.2. ПТЭЭП, п.1.7.118. Правила устройства электроустановок.

13. Паспорт заземляющего устройства составлен в соответствии с требованиями п. 2.7.15. ПТЭЭП.

Заведующий

Е.И. Ошмарина

от 14.02.2020 г. № 08-103-22

МБДОУ «Юсальевский детский сад» сообщает, что мероприятия, предусмотренные перечисленными мероприятиями:

1. Проверка наличия всех документов, актов и эксплуатационных документов утвержденных Приказом от 21.04.2020 № 130-ОД в соответствии с требованиями П.2.3.2, 2.3.3. ПТЭЭП.
2. Проверка наличия данных о выполнении за техническое состояние и безопасности эксплуатации тепловых энергоустановок, была утверждена на период 2020 г. в соответствии с требованиями п.2.3.15. ПТЭЭП. В связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, проверка наличия была отложена.
3. Инструкцией по эксплуатации тепловых энергоустановок утверждены приказом от 21.04.2020 г. № 130-ОД в соответствии с требованиями п.2.3.5-2.3.7. ПТЭЭП.
4. Книга учета аварийных происшествий, заполняется в данном объеме в соответствии с требованиями П.1.5. ПТЭЭП.
5. Эксплуатационная схема котельной, схема тепловой сети утверждены приказом от 21.04.2020 № 130-ОД в соответствии с требованиями пункта 2.3.1, 4.2.3. ПТЭЭП.
6. Паспорт заземляющих устройств заполняется в соответствии с требованиями П.2.5, 2.6.3, 2.7.14. ПТЭЭП.
7. Ремонт котельной котлов будет проводиться в июне 2020 г., во время закрытия детского сада на ремонт в соответствии с требованиями п.2.3.7. ПТЭЭП.
8. Ремонт водоподготовительной установки будет проводиться в июне 2020 г., во время закрытия детского сада на ремонт в соответствии с требованиями п.2.2.6. ПТЭЭП.
9. Техническая карта водоподготовительной установки будет составлена после ремонта водоподготовительной установки в соответствии с требованиями п.2.9-11.11, 12.18. ПТЭЭП.
10. Инструментальная проверка заземляющего контура дымовой трубы проводится в соответствии с требованиями п.2.3.14. ПТЭЭП.
11. Паспорт на наружные тепловые сети составлен и утвержден приказом от 21.04.2020 № 130-ОД в соответствии с требованиями п.4.2.33. ПТЭЭП.