



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильевская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

bx № 134
17.02.2020
14.02.2020

Лилия
Водо-энергетика
и энергетика?

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-103-02

об устранении нарушений обязательных требований *устранения*
в области электро - теплоэнергетики, энергосбережения *нарушения*

14 февраля 2020 г.

(дата составления)

Васильев В.А.
Коню
Григорьев
Мокшанцев Е.В.
Лилия
Смирнова

Леснарский Е.И.
перп-об. проект
применяю по
делу № 2-03.2020-
17.02.20

МБДОУ «Юсьвинский
детский сад «Золотой петушок»

(наименование юридического лица)

Законному представителю

Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного

учреждения «Юсьвинский детский сад
«Золотой петушок»

(наименование юридического лица)

Юридический адрес: 619170, Пермский край
Юсьвинский район, с. Юсьва,
ул. Пушкина, 27А.

Почтовый адрес: 619170, Пермский край
Юсьвинский район, с. Юсьва,
ул. Пушкина, 27А.

На основании Акта проверки от 14.02.2020 г. № 08-103-02

руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401,
Я, Кашкаров Василий Александрович, государственный инспектор, межрегионального отдела
государственного энергетического надзора

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при внеплановой, выездной проверке

(вид проверки, форма проверки)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Юсьвинский детский сад «Золотой петушок»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

(распоряжение руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от от 04 февраля
2020 г. № рп-282-419-о Черёмушкина Д.М. о проведении внеплановой выездной проверки
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Юсьвинский детский
сад «Золотой петушок»

(дата распоряжения, номер распоряжения, наименование распоряжения)

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ п. п.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Не утверждён перечень необходимых инструкций, схем, и других эксплуатационных документов.	П.п. 2.8.2., 2.8.9. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 (далее ПТЭТЭ)	14.05.2020 г.
2.	Ответственный, за техническое состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не прошёл очередную проверку знаний	П. 2.3.15. ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
3.	В должностных инструкциях персонала и инструкциях по эксплуатации тепловых энергоустановок не проставлены даты их утверждения.	П. 2.8.5 - 2.8.7. ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
4.	Не ведётся книга учёта тепловых энергоустановок организации	П. 1.5. ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
5.	Не утверждена эксплуатационная схема котельной.	П. 2.8.3. ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
6.	Не заполняются паспорта котлов	П. 2.2.5., 2.6.3., 2.7.14. ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
7.	Не проведены периодические режимно-наладочные испытания котлов (не реже 1 раза в 3 года)	П. 5.3.7. ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
8.	Оборудование водоподготовительной установки в неисправном состоянии.	П. 12.6. ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
9.	Отсутствует режимная карта водоподготовительной установки	П. 12.9.-12.11., 12.18. ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
10.	Не проведена инструментальная проверка заземляющего контура дымовой трубы.	п. 3.3.14. ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
11.	Отсутствуют паспорта на наружные тепловые сети	П. 6.2.33.(Приложение №5) ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
12.	Не утверждена схема тепловой сети.	П. 6.2.5. ПТЭТЭУ	14.05.2020 г.
13.	Отсутствуют опознавательные знаки Ⓢ на вводе заземляющего проводника в здании котельной.	П. 2.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России от 12.01.2003 г. №6 (далее ПТЭЭП), п.1.7.118. Правила устройства электроустановок, Изд. 7	14.05.2020 г.

14.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства.	П. 2.7.15. ПТЭЭП.	14.05.2020 г.
-----	--	-------------------	---------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильевская, 6.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен Ошмарина Елена Ивановна
заведующий МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок»

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:
Государственный инспектор

(ФИО инспектора, зафиксировавшего отказ, подпись) Инспектор
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора

[Подпись] /В. А. Кашкаров/

(подпись)

(ФИО)

Экземпляр предписания на 3 (трёх) листах для исполнения получен
(кол-во листов предписания)

Директор МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок»
Ошмарина Елена Ивановна

[Подпись] 14.05.2020
(должность, ФИО, подпись, дата)

рег. № _____ от « _____ » _____ 2020 г.